

S600-7VIL44-TG50L6

VC

Validation Responsable
Laboratoire / R&D

Stator : 135 en 56/100
 Rotor : Ø 96.15 anneaux : 2.2+2.2
 Référence FMV : 26202

Essai : 754
 Date essai : 14/10/02

CONDITIONS DE L'ESSAI :

Caisson : C1200 Diaphragme tuyère [mm] : 360
 Temp. début d essai [°C] : 23.3 Temps d'établissement régime [s] : 40
 Fréquence d'essai [Hz] : 50 Pression atmosphérique [mmHg] : 761
 Tension nominale d'essai [V] : 400 Avec grille GSM 1 vitesse

Point	U	I	Pabs	cos (φ)	N	Qvm	dPst
n°	Volts	Amp	Watt		tr/mn	m³/h	Pa
1	400	1,40	577	0,61	901	10040	-5,9
2	400	1,42	607	0,61	898	9444	18,7
3	400	1,46	628	0,63	892	8832	41,2
4	400	1,46	640	0,63	889	8140	56,6
5	400	1,45	657	0,64	887	7497	68,2
6	400	1,49	666	0,64	881	6848	80,9
7	400	1,50	675	0,65	879	6209	88,6
8	400	1,50	680	0,65	876	5691	96,6
9	400	1,51	684	0,65	877	5137	106,3
10							
11							
12							
13							
14							
15							

